

CHAPITRE 5 :

Nomenclature des produits

Liste du matériel hors goulottes boîtes et petit matériel d'habillage

<i>Désignation / référence</i>	<i>Qté</i>	<i>Rôle</i>	<i>Code affecté</i>
Disjoncteur de branchement EDF différentiel 500mA Ref : 4010103	1	Assure le raccordement au réseau et la protection des personnes	D1
Interrupteur différentiel 30mA /40A Type A Ref : 411617	1	Assure la protection des personnes	I1
Interrupteur différentiel 30mA/40A Type AC Ref : 411611	1	Assure la protection des personnes	I2
Disjoncteur Uni + Neutre 16A Courbe C Ref : 406774	1	Assure la protection du circuit inter crépusculaire et inter horaire	D2
Disjoncteur Uni + Neutre 2A Courbe C Ref : 406771	1	Assure la protection de la commande chauffe-eau	D3
Disjoncteur Uni + Neutre 20A Courbe C Ref : 406775	1	Assure la protection du circuit puissance chauffe-eau	D4
Disjoncteur Uni + Neutre 20A Courbe C Ref : 406775	1	Assure la protection du circuit prises 2P+T	D5
Disjoncteur Uni + Neutre 20A Courbe C Ref : 406775	1	Assure la protection du départ circuit industriel	D6
Disjoncteur Uni + Neutre 16A Courbe C Ref : 406774	1	Assure la protection du circuit téléviateur	D7
Téléviateur pour charges incandescentes Ref : 003659	1	Assure la commande et le réglage de l'intensité lumineuse	VT1
Contacteur silencieux 2 pôles Ref : 412501	1	Assure l'alimentation du chauffe-eau	KM
Poussoir modulaire avec voyant Ref : 004464	1	Assure la commande de la bobine du contacteur chauffe-eau	S0
Inter horaire programmable digital Ref : 412631	1	Assure l'alimentation programmée de l'interrupteur horaire	IH
Poussoirs mosaïc blanc Ref : 077040	2	Assure la commande du téléviateur	S1 et S2
Prise 2P+T Mosaïc blanche pour goulotte Ref : 077101	3	Assure une source d'énergie sur goulotte	/
Prise 2P+T Mosaïc blanche à encastrer Ref : 077111	1	Assure le raccordement possible du chauffe-eau	CE
Prise double RJ45 pour goulotte Ref : 076546	2	Assure la distribution des signaux courant faible	RJ1 à RJ4
Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche DCL Ref : 060135 et 060134	1	Assure l'éclairage lié au téléviateur	L1
Hublot plexo étanche diffuseur clair Ref : 062400	1	Assure l'éclairage lié à l'inter crépusculaire	L2
Inter crépusculaire standard avec cellule Ref : 412623	1	Assure l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante	IC
Transfo de commande 230/400 ⇔ 24V Ref : 044203	1	Assure l'alimentation de la commande moteur	T1
Disjoncteur Uni + Neutre 3A Courbe C Ref : 407778	1	Assure la protection du primaire du transformateur	D8
Disjoncteur Uni + Neutre 4A Courbe C Ref : 407695	1	Assure la protection du secondaire du transformateur	D9

Liste du matériel hors goulottes boîtes et petit matériel d'habillage (suite)

Disjoncteur Uni + Neutre 3A Courbe C <i>Ref : 407778</i>	1	Assure la protection de l'automate	D10
Contacteurs moteur <i>KM1 = Marche avant KM2 = Marche arrière</i> <i>Code automate : 00 Code automate : 03</i>	2	Assure l'alimentation du moteur de portail	KM1 et KM2
Disjoncteur magnéto-thermique	1	Assure les protections magnétiques et thermiques du moteur	D11
Capteurs fin de course <i>S6 = Portail fermé S7 = Portail ouvert</i> <i>Code automate : I18 Code automate : I10</i>	2	Assurent le positionnement du portail	S6 et S7
Détecteur photoélectrique reflex <i>Code automate : I11</i>	1	Assure la détection de véhicules	S8
Automate TSX micro	1	Assure la gestion du portail	/
Bouton poussoir Normalement ouvert <i>Code automate : I3</i>	1	Assure la fermeture du portail	S5
Bouton poussoir Normalement ouvert <i>Code automate : I0</i>	1	Assure l'ouverture du portail	S3
Bouton poussoir Normalement fermé <i>Code automate : I5</i>	1	Assure l'arrêt de mouvement du portail	S4